

**ANALYSERAPPORT 329096**
**I/S Ugelbølle Vandværk**

 Århusvej 28  
 8410 Rønde

**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 09.11.2018  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	18-24338, Prøve nr. 371194	<b>Prøvetager:</b>	JT, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0061 DS/ISO 5667
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Sporstoffer	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	05.11.2018 13:02 - 05.11.2018 13:11
<b>Prøvested:</b>	I/S Ugelbølle Vandværk	<b>Prøvetagningssted:</b>	Hane køkken, Århusvej 27
<b>Grænseværdier:</b>	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	<b>Analyseperiode:</b>	05.11.2018 - 09.11.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Arsen	<b>1.22</b> µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	<b>0.19</b> mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	<b>0.15</b> µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	<b>&lt;0.05</b> µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

**Bemærkninger:**

Der findes ingen krav til vand fra ledningsnet. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

<b>LAB nr:</b>	18-24339, Prøve nr. 371193	<b>Prøvetager:</b>	JT, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	05.11.2018 13:02 - 05.11.2018 13:11
<b>Prøvested:</b>	I/S Ugelbølle Vandværk	<b>Prøvetagningssted:</b>	Hane køkken, Århusvej 27
<b>Grænseværdier:</b>	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	<b>Analyseperiode:</b>	05.11.2018 - 09.11.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	<b>Klar</b>	-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	<b>Ingen</b>	-	-			*Organoleptisk	-
Smag	<b>Ingen</b>	-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	<b>11.3</b> °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	<b>7.6</b> pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	<b>70</b> mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Ilt	<b>10.7</b> mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Jern	<b>&lt;0.002</b> mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Coliforme bakterier	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Collilert	Ig0.3
E. Coli	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Collilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	<b>2</b> pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3

**Bemærkninger:**

Der findes ingen krav til vand fra ledningsnet. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

**Rekvirent:** I/S Ugelbølle Vandværk  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Syddjurs Kommune

Nørresundby d. 09.11.2018

**Forklaring:**

 D.L.: Detektionsgrænse      <: Mindre end      \*: Ikke omfattet af akkrediteringen  
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)      >: Større end



Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

 Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 329096 - Side 1 af 1